

FIRMADO

FIRMADO por : Emilio Prieto Esteban, Jefe de Área de Longitud e Ingeniería de precisión (CEM). A fecha : 03/07/2019 15:17:50
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 1 de 4 - Código Seguro de Verificación: 62761-27565422

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	CERTIFICADO N° 190273003	 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
--	--	---

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Expedido a: <i>Issued to</i>	LEICA GEOSYSTEMS, S.L. c/ Nicaragua, 46, 2ª 08029 Barcelona - Barcelona
Instrumento: <i>Instrument</i>	Colimador
Especificaciones: <i>Features</i>	--
Fabricante: <i>Manufacturer</i>	--
Marca/modelo: <i>Trademark/Type</i>	Leica/381546/727043
N° Serie/Código CEM: <i>Serial number/CEM code</i>	8946/10801

Fecha(s) de Calibración: 30/05/2019
Date(s) of calibration

Este Certificado no atribuye al equipo otras características que las indicadas por los datos aquí contenidos. Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones. Se garantiza la trazabilidad al SI. (Véase <https://www.cem.es/servicios/certificadoscem>).
This Certificate does not confer to the equipment attributes beyond those shown by the data contained herein. Results refer to the dates and conditions in which measurements were carried out and guarantee traceability to the SI. (See <https://www.cem.es/servicios/certificadoscem>).

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.
Partial quotation of this document is not allowed without written permission.

www.cem.es
comercial@cem.es
CEM-F-0075-01

Página 1 de 4
Page 1 of 4

C/ DEL ALFAR Nº 2
28760 TRES CANTOS - MADRID
TEL/FAX : 918074700 / 918044319
CIF: S2817035E

El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

ISO 14001

FIRMADO

FIRMADO por : Emilio Prieto Esteban, Jefe de Área de Longitud e Ingeniería de precisión (CEM). A fecha : 03/07/2019 15:17:50
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 2 de 4 - Código Seguro de Verificación: 62761-27565422

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>190273003</p>	 <p>CEM CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p>
--	---	---

CALIBRACIÓN DE


COLIMADOR ÓPTICO PARA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN


Conjunto de dos colimadores para verificación de instrumentos topográficos, marca LEICA, modelos 381546 y 727043, números de serie 8946 y 10801.

Los colimadores están situados en un mismo plano horizontal, formando un ángulo horizontal de 17 gon aproximadamente y disponen de un retículo, situado en el plano focal del objetivo.

La horizontalidad del eje óptico se garantiza mediante un compensador automático, similar a los utilizados en los niveles de uso topográfico y previo calado de un nivel de burbuja esférico.



Retículo colimador modelo 727043



Retículo colimador modelo 381546

FIRMADO

FIRMADO por : Emilio Prieto Esteban, Jefe de Área de Longitud e Ingeniería de precisión (CEM). A fecha : 03/07/2019 15:17:50
El documento consta de un total de 4 folios. Folio 3 de 4 - Código Seguro de Verificación: 62761-27565422

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>190273003</p>	 <p>CEM CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p>
--	---	---

PROCESO DE MEDICIÓN

La calibración se ha realizado en las instalaciones del solicitante, Autovía Fuencarral-Alcobendas km 15,700 - nº 24 - Edificio Europa 1, portal 3, planta 1ª - Madrid.

El proceso de medida ha sido realizado conforme al procedimiento CEM-PT-0154. Se ha utilizado un teodolito (Id. CEM 1.6-18.04-0949) de 0,1 mgon de resolución, trazado a patrones nacionales.

La temperatura durante la calibración se ha mantenido en $24\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$.

La calibración se ha realizado en los puntos del eje horizontal del retículo señalados en los croquis de cada colimador.

RESULTADOS ANTES DEL AJUSTE

Colimador 727043 (n/s 10801)

Punto	Desviación respecto a la horizontal (gon)
1	- 0,000 4
2	- 0,000 4
3	- 0,000 4

RESULTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE

Colimador 727043 (n/s 10801)

Punto	Desviación respecto a la horizontal (gon)
1	0,000 0
2	0,000 0
3	0,000 0

Colimador 381546 (n/s 8946)

Punto	Desviación respecto a la horizontal (gon)
1	0,000 1
2	0,000 0
3	- 0,000 1
4	- 0,000 1

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>190273003</p>	
--	---	---

Las unidades angulares se expresan en gon, al ser las utilizadas habitualmente en estos instrumentos. La equivalencia con la unidad angular del Sistema Internacional es la siguiente:

$$100 \text{ gon} = 90^\circ$$

INCERTIDUMBRE

La incertidumbre expandida de calibración asociada a las desviaciones indicadas, para un factor de cobertura $k = 2$ (aproximadamente equivalente a un nivel de confianza del 95 %), es la siguiente:

$$U = 0,5 \text{ mgon} = 1,6''$$

Esta incertidumbre de calibración, resulta de considerar la incertidumbre de los patrones e instrumentos utilizados, el método de calibración y el elemento en calibración. Su cálculo está basado en las recomendaciones de la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida, versión española, 3ª ed., 2009, publicada por el CEM.

FIN DE DOCUMENTO

FIRMADO